

産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成 25 年 8 月分)

事業所名	柳井化学工業株式会社 柳井本社工場
施設名	廃液燃焼設備 N o 1 及び N o 2
連絡先	0 8 2 0 - 2 2 - 5 1 2 6

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第 2 項に基づき産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成 25 年 8 月分)について公表いたします。

産業廃棄物処理実績

廃棄物種類	廃液燃焼設備 N o 1	廃液燃焼設備 N o 2
廃アルカリ	3 6 5	9 9 7

(単位 : t)

排ガスの分析結果(廃液燃焼設備 N o 1)

項目	採取位置	採取年月日	結果取得日	測定値	
ばいじん	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	0.011	g/Nm ³
硫黄酸化物	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	< 0.04	Nm ³ /hr
塩化水素	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	< 9	mg/Nm ³
窒素酸化物	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	75	cm ³ /Nm ³

排ガスの分析結果(廃液燃焼設備 N o 2)

項目	採取位置	採取年月日	結果取得日	測定値	
ばいじん	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	0.031	g/Nm ³
硫黄酸化物	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	< 0.07	Nm ³ /hr
塩化水素	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	< 7	mg/Nm ³
窒素酸化物	煙道	平成 24 年 8 月 13 日	平成 24 年 8 月 27 日	99	cm ³ /Nm ³

廃棄物処理施設の構造上、冷却設備及び排ガス処理設備へのばいじんの蓄積はありません。

以上